

Sezione relativa alle sale dialisi pag. 17, aiuto alla lettura a cura dell'Associazione Malati di Reni

Tabella 5 - 5.3 Requisiti illuminotecnici per interni, compiti e attività						
N° di Riferimento	Tipo di interno, compito o attività	Em (lx)	UGRL	Ra	Note	
7.9.	Locali di cura					
7.9.1.	Dialisi	500	19	80	g) L'illuminazione deve essere regolabile	

Illuminamento medio (Em): i valori specificati sono illuminamenti medi mantenuti necessari a garantire il comfort visivo, e riguardano le superfici di riferimento nella zona del compito visivo. In ogni caso per zone occupate continuamente l'illuminamento mantenuto non deve essere minore di 200 lux.

Resa del colore (Ra): è un indice che definisce la capacità di una lampada a restituire in modo adeguato i colori. Il valore massimo è 100 e diminuisce al diminuire della qualità della resa del colore.

UGRL Limite del grado unificato di abbagliamento

L'indicazione che l'illuminazione deve essere regolabile significa che è raccomandato l'uso di apparecchi con regolazione del flusso luminoso al fine di abbassare la luminosità nelle ore di minor necessità.